Qxx	MAAPIIRIN JA LAUHDEVERKOSTON PUMPUT SIJOITETTAVA VERKOSTON ALAOSAAN
	LINJASÄÄTÖVENTTIILIT SULUILLA
	ILMANPOISTIN + SULKUVENTTIILI, SPIROVENT, SPIROTOP TAI VASTAAVA VERKOSTON KORKEIMPAAN KOHTAAN
	LIANEROTIN, SPIRO TRAP TAI VASTAAVA DN-KOKO PUTKIKOON MUKAAN
	VAROVENTTIILI JOHDETAAN ILMARAOLLA LATTIAKAIVOON/LATTIAKAIVON VIEREEN
väh.0,5m OPTIO	LIITOKSET ALIPAINEILMANPOISTINTA VARTEN LIITOKSET PUTKEN KYLKEEN

Lämpöpumpun automaatiosta löytyy tarkempaa tietoa käyttöohjeista.
Automaatio tukee mm. näitä ominaisuuksia:
- Virtausvahdit
- Painevahdit
- Huonelämpötilan mittaus

Piir.vaihe		
K.osa/Kylä	Kortteli/Tila	Tontti/Rn:o
Viranomaisten arkistomerkintöjä varten		
Rakennustoimenpide		
Piirustuslaji	PERIAATEKYTKENTÄ	Juoks. n:ro
Rakennuskohteen nimi ja osoite		
Piirustuksen sisältö	MAALÄMPÖJÄRJESTELMÄ RE- KIINTEISTÖLÄMPÖPUMPPU KYTKENTÄKAAVIO, PERIAATE	Mittakaava
Suunn.	AKu	
Piirt.	AKu	
Tark/Hyv.	JHi	
Työ numero:		
CAD-tiedosto:	CAD	
PLT-tiedosto:	PLT	
Pvm.	x.x.2020	
Allekirjoitus		
Suunnitteluala	LVI	
Piirustuksen numero	RE28-96	
Muutos	21A	

XREF: ARK XREF